DATI TECNICI FUNZIONALI

CAPISALDI - ATTRAVERSAMENTI	
PROFONDITA' DI INTERRAMENTO	
PROGRESSIVA DI RIFERIMENTO PLANIMETRICA	
ATTRAVERSAMENTO SERVIZI	
POSTI DI MISURA - GIUNTI ISOLANTI	
SFIATI	
PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE	101+5.00 — 101+270.00
PEZZI SPECIALI IN LINEA	3111 | 3113
TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE	114 — 1+296.80
FUNZIONI DEL "PUNTO"	311 — 1+73.50
RIFERIMENTO A DISEGNI E PARTICOLARI	
CONFINI AMMINISTRATIVI	

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE
PRESSIONE DI PROGETTO 75.0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 64.0 bar
GRADO D'UTILIZZAZIONE DICHIARATO f - 0.57
DIAMETRO PREVALENTE - 100.0 (DN)

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/2008
CONFORMITA' AL D.M. NUMERO
PER MODIFICHE REALIZZATE SUCCESSIVAMENTE


RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA
FASE TERMORESTRINGENTI C-50

DATI GENERALI
DN 100 SP 5.2 (UNI-EN) 332.1 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 332.1 m.

FASE EMISSIONE: AUTORIZZAZIONE UNICA 327

PLANIMETRIA 1:2000



CONFINI AMMINISTRATIVI

COM. DI ROVIGO (RO) - SEZ. B - Fg. 8

COMUNE DI ROVIGO (RO) - SEZ. B - Fg. 14

COM. DI ROVIGO (RO) - SEZ. B - Fg. 8

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

1	Tubo di GRADO EN L360 NB/MB DN 100 (4") (UNI-EN) De 114.3 mm Spess. 5.2 secondo tab. GAS A.01.01.08 - COD. Materiale 32300000013 rivestimento in POLIETILENE	300.30	m
101	Opera di protezione con Lastre in HDPE (Polietilene ad Alta Densita') secondo tab. GAS A.10.01.37	275.00	m
113	Curva d'acciaio a 90° R=3D DN 100 (UNI-EN) De 114.3 mm Spessore 5.2 mm Materiale GRADO 360 secondo tab. GAS A.01.20.01.01 - COD. Materiale 33500003834	n. 1	Sviluppo totale 0.48 m
114	Curva d'acciaio a 45° R=3D DN 100 (UNI-EN) De 114.3 mm Spessore 5.2 mm Materiale GRADO 360 secondo tab. GAS A.01.20.01.01 - COD. Materiale 33500003806	n. 2	Sviluppo totale 0.48 m
211	Punti di Linea	n. 2	Sviluppo totale 29.84 m
311	Giunti DN 100 (4") - COD. Materiale 33800000459	n. 2	Sviluppo totale 1.00 m

ELENCO MATERIALI P.E.

Codice Materiale	Descrizione Materiale	Testo ordine acquisto	tab. gasd.	Q.tà
8.0xxxxxxxyz	ARMADIO CONTIL HOTKOR , Cabinet	ARMADIO DI CONTROLLO IN VETROTENSIONA CONFORME A TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.01.01	1
8.0xxxxxxxyz	ARMADIO VETRORES TF di Cabinet	FOR CUSTODIA APPARECCHIATURE TIPO B CONFORME ALLA TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.01.01	1
8.0xxxxxxxyz	ZOCCOLO DI VETRORESINA TIPO B	ZOCCOLO DI VETRORESINA TIPO B CONFORME A TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.01.16	1
8.0xxxxxxxyz	ZOCCOLO DI VETRORESINA TIPO A	ZOCCOLO DI VETRORESINA TIPO A CONFORME A TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.01.16	1
8.1xxxxxxxxx	MORSETTIERA PER IMPIANTI PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 3	MORSETTIERA PER IMPIANTI PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 3	A.02.01.08	1
8.1xxxxxxxyy	MORSETTIERA (MKP PROT.ELETT. TIP.)	MORSETTIERA PER IMPIANTI PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 4 CONFORME A TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.01.08	4
8.1xxxxxxxyy	SCARICA SOVRAT. (MOT.SU MORS.	SCARICATORE PER SOVRATENSIONI PER PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 4 CONFORME A TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.04.01	1
2.0xxxxxxxyz8	MANICOTTO TERMI. BIANCO	MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE BIANCO CONFORME A TAB.GASD A.5.03.01 REV. I	A.02.03.01	1
2.0xxxxxxxyz	MANICOTTO TERMI. GRIGIO	IN ESECUZIONE DA 40 (PZ.1) MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE GRIGIO CONFORME A TAB.GASD A.5.03.01 REV. I	A.02.03.01	1
2.0xxxxxxxyzg	MANICOTTO TERMI. GIALLO	IN ESECUZIONE DA 40 (PZ.1) MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE GIALLO CONFORME A TAB.GASD A.5.03.01 REV. I	A.02.03.01	1
2.0xxxxxxxyzr	MANICOTTO TERMI. ROSSO	IN ESECUZIONE DA 40 (PZ.1) MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE ROSSO CONFORME A TAB.GASD A.5.03.01 REV. I	A.02.03.01	1
2.0xxxxxxxyz8	MANICOTTO TERMI. NERO	IN ESECUZIONE DA 40 (PZ.1) MANICOTTO TERMORESTRINGENTE COLORE NERO CONFORME A TAB.GASD A.5.03.01 REV. I	A.02.03.01	1
3.0xxxxxxxyy	ANODO DI MAGNESIO	IN ESECUZIONE DA 40 (PZ.1) CONFORME A TAB.GASD A.5.02.01 REV. I	A.02.04.02	1
3.0xxxxxxxx8	ELETTRODO DI RIFERIMENTO FISSO Cu/CuSO4 +	ELETTRODO DI RIFERIMENTO FISSO Cu/CuSO4 + CONFORME A TAB.GASD A.5.02.01 REV. I CON GIUNTO	A.02.04.05	4
8.0xxxxxxxyz	CAVO E.S.N.C.E. VErz GRIGIO	CAVO UNIPOLARE SENZA GUAINA PER POSA INTERRATA CONDUTTORE E SEZIONE VErz GRIGIO CONFORME A TAB.GASD A.5.01.01 REV. I	A.08.37.01	1
8.0xxxxxxxyg	CAVO E.S.N.C.E. Vrm GRIGIO	IN RIVESTITA DA 40 MT. CAVO UNIPOLARE SENZA GUAINA PER POSA INTERRATA CONDUTTORE E SEZIONE Vrm MMQ GRIGIO CONFORME A TAB.GASD A.5.01.01 REV. I	A.08.37.01	1
8.1xxxxxxxyy	MORSETTIERA (MKP PROT.ELETT. TIP.)	IN RIVESTITA DA 40 MT. MORSETTIERA PER IMPIANTI PROTEZIONE ELETTRICA TIPO 3 CONFORME A TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.01.08	1
8.1xxxxxxxyy	SCARICA SOVRAT.(MOT.GIUNTI IS.	SCARICATORE PER SOVRATENSIONI PER PROTEZIONE INTERRATA SUI GIUNTI ISOLANTI CONFORME A TAB. GASD A.5.01.01 REV. I	A.02.04.01	1
		UNITA' DI MISURA PER LA FORNITURA DI ITEM A VALORE (STEP) ILLIMINATO DI METANO GASD	C.01.05.04	1

LEGENDA

Opera in Progetto / Rilievo
- Condotta in esercizio
- Condotta in progetto
- Condotta in progetto da altra opera
- Strada di accesso area impiantistica
- Impianto di biometano in progetto

- Condotto in tubo di protezione
- Condotto in cunicolo
- Condotto in guaine
- Condotto in altri tipi di protezione
- Condotto in galleria

- Cartelli segnalatori-indicatori

- Punto di intercettazione di linea
- Punto di intercettazione di derivazione semplice - linea
- Punto di intercettazione di derivazione semplice - derivazione
- Punto di intercettazione di derivazione importante - linea
- Punto di intercettazione di derivazione importante - derivazione
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con disconn. - linea
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con disconn. - derivazione
- Punto di intercettazione di derivazione importante con disconn. - linea
- Punto di intercettazione di derivazione importante con disconn. - derivazione
- Punto predisposto per il disconn. di allacciamento
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppia alim. - linea
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con doppia alim. - derivazione
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppia alim. - linea
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con disc. doppia alim. - derivazione
- Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco di linea
- Punto di intercettazione con disconn. di allacciamento
- Punto di intercettazione con disconn. di allacciamento - fondello
- Punto di intercettazione di derivazione semplice stacco di linea + fondello
- Punto di scarico isolato sulla linea
- Punto di spurgo
- Punto di lancio e ricevimento pigs
- Punto di segnalazione pigs
- Punto di sezionamento elettrico
- Punto di riduzione e regolazione della pressione
- Punto di compressione
- Nodo di smistamento
- Punto di lancio e ricevimento pigs con derivazione

Siringa stacco da Area Impiantistica — Attacco a MMG
Sfiato
Pescante
Punto spia
Funivia
Attraversamento ferroviario
Attraversamento stradale
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero ad arco
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a travata
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte sospeso
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua su ponte o manufatto di terzi
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero senza pile
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua a tubo libero con pile
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con condotta sub alveo
Attraversamento di corso o di specchio d'acqua con ponte a tubo ormato

PE - Posti di protezione catodico
- Drenaggio
- Alimentatore
- Drenaggio - alimentatore
- Collegamento con terzi
- Altro
- Elettrodo
- Non eseguire saldobrasaturo su condotto

PE - Posti di misura
- Presa di potenziale
- Shuntaggio
- Collegamento elettrico
- Messa a terra

Tubazione tra due riduzioni interne al PDL **

Interferenza con servizi interrati — PS: Condotta SRG in sovrapasso; IF: Condotta SRG in sottopasso

Esercizio interrato e identificato da una sola componente di massimo da tre cartelli.

Il primo identifica il tipo di servizio e put assumere i seguenti valori:
A - ACQUEDOTTO; C - CAVI ELETTRICI; D - CAVI DATI; F - CAVI PER TELEFONIA
G - CONDOTTE TRASPORTANTI "ATTRAVERSO" O ALTRI FLUIDI
E - CAVI PER ENERGIA ELETTRICA nessun carattere = NON DETERMINATO
Il secondo car. "F" ed è presente solo se l'esercizio è dotato di protezione meccanica. Il terzo vale "S" se il presente solo se l'esercizio e/o la protezione sono rimandi di eventuali bulloniche di giunti.

dal - DISTANZA CONDOTTA/SERVIZIO ESPRESSA IN cm



Nel Comune di ROVIGO (RO)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
2	FEB - 2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA 327	SARPEDONE	CONFORTI	BARCI
1	GEN - 2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE UNICA 327	SARPEDONE	CONFORTI	BARCI

Proprietario: Snam
Progettista: Barci Engineering

FOGLIO 1 di 1
DISEGNO 21540/06A
REVISIONE 2
Comm. PROG. 4275/46
Comm. SNAM NO/922383/L01-L02
SCALA 1:2000
sostituisce il
sostituito dal

Imp. n° 21540

MET.: ALL. BIOMETANO ENBIOCHAIN DI BOARA POLESINE
DN 100 (4") - 75 bar
FRAZIONE DI BOARA POLESINE-COMUNE DI ROVIGO (RO)

PLANIMETRIA CATASTALE

COROGRAFIA 1:10.000