acquevenete
L'ACQUA PUBBLICA

Monselice 28/03/2023

Spett.le
COMUNE DI ROVIGO
Sezione Ambiente, Ecologia
Via Badaloni, 31
45100 Rovigo

PEC: comunerovigo@legalmail.it

Oggetto: Procedimento di integrazione del Progetto di Bonifica per il Punto Vendita carburanti operativo PVF 1528 di Viale Porta Po 150 nel Comune di Rovigo.
Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1190 – Forma simultanea in modalità sincrona – Prima Riunione.
Riscontro.

E
COMUNE DI ROVIGO
Comune di Rovigo
Protocollo N.0025093/2023 del 28/03/2023

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 20092/2023 relativa a quanto in oggetto ed alla ns. precedente comunicazione prot. n. 3658/23 del21/03/2023, si comunica che a causa di impegni precedenti non è possibile partecipare all'incontro fissato per il giorno 31 marzo 2023.

Qualora dovesse essere riattivato lo scarico in fognatura pubblica dovranno essere rispettati i contenuti e le prescrizioni riportate del ns. provvedimento di competenza n. 18005312 del 18/05/2018 qui allegato per comodità.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Allegati: c.s.

Direzione Clienti
Il Dirigente
Ing. Gaetano Guratti

Referente:
- Dr. Fabio Marega
  e-mail: fabio.marega@acquevenete.it

acquevenete
L'ACQUA PUBBLICA

Spett.le
Comune di Rovigo
Settore Ambiente ed Ecologia
Via Badaloni, 31
comunicazione PEC 45100 Rovigo

Spett.le Ditta
Arcadis Italia Srl
Via Monte Rosa, 93
comunicazione PEC 20149 Milano

e p c Spett.le
ARPAV
Dipartimento di Rovigo
Viale Porta Po, 87
comunicazione PEC 45100 Rovigo

e p c Spett.le
Provincia di Rovigo
Area Ambiente
Viale della Pace
comunicazione PEC 45100 Rovigo

Oggetto: **Nulla osta di competenza n. 18005312 del 18/05/2018.**
Determina Dirigenziale n. 665 del 16/03/2018.
Scarico di acque di falda trattate provenienti dal sistema "Pump & Treat" installato presso il punto vendita carburanti ESSO n. 1528 con recapito nella pubblica fognatura di via Combattenti Alleati d'Europa nel Comune di Rovigo.

IL DIRIGENTE

- Vista la richiesta pervenuta in data 24/04/2018 da parte della Ditta Arcadis Italia Srl di nulla osta allo scarico delle acque di falda trattate con recapito nella pubblica fognatura di via Combattenti Alleati d'Europa nel Comune di Rovigo;
- Vista la "relazione tecnica di as built impianto" n. B3006394 del 20/02/2018 redatta dalla Ditta Petroltecnica Spa;
- Preso atto della comunicazione di trasferimento ramo d'azienda da Esso Italiana Srl a EG Italia Srl con nuovo consulente ambientale la Ditta Ditta Arcadis Italia Srl;
- Vista la Determinazione n. 665 del 16/03/2018 del Comune di Rovigo di approvazione del "progetto Unico di Bonifica" del sito in oggetto;
- Visto il verbale della conferenza dei servizi ex art. 24 D.Lgs. 152/06 svoltasi il giorno 14/03/2018;
- Acquisita, in data 18/05/2015, la Polizza Fideiussoria n. 0947000000027205 del 09/05/2018 emessa da Banca Nazionale del Lavoro – APAC Crediti Corporate e Private – Fideiussioni a garanzia delle attività di bonifica;
- Visto il D.Lgs 03/04/2006, n.152 e s.m.i.
- Visto il D.P.R. 13/03/2013, n. 59 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R.V 03/10/2013, n. 1775 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R.V 29/04/2014, n. 622 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.
- Visto il Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i.;
- Richiamate le delibere dell'A.A.T.O "Polesine", ora Consiglio di Bacino "Polesine", in merito alla gestione del servizio di cui trattasi;

- Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Fatti salvi i diritti e le autorizzazioni rilasciate da terzi; esprime

NULLA OSTA

allo scarico delle acque di falda trattate provenienti dal sistema "Pump & Treat" con recapito nella pubblica fognatura di via Combattenti Alleati d'Europa nel Comune di Rovigo, nel punto indicato nella tavola "2 del 23/04/2018" allegata alla richiesta con le seguenti prescrizioni, pena la decadenza del presente provvedimento:

1. Il Titolare dello scarico è tenuto a rispettare i limiti di emissione allo scarico in pubblica fognatura riportati nella Tabella 1 allegato B della D.G.R.V n° 842 del 15/05/2012 e s.m.i.;
2. La Ditta dovrà comunicare l'ultimazione dei lavori e la conseguente attivazione dello scarico;
3. La Ditta dovrà presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'attivazione dello scarico, un certificato d'analisi per i parametri previsti nella *Tabella 1 allegato B della D.G.R.V n° 842 del 15/05/2012* redatte da laboratorio certificato e/o accreditato ACCREDIA ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC ed effettuate su campione medio prelevato nell'arco di almeno tre ore nel punto di campionamento a valle del sistema di trattamento indicato nella tavola "2 del 23/04/2018" allegata alla richiesta;
4. La Ditta, successivamente, dovrà presentare semestralmente un certificato d'analisi per i parametri previsti nella *Tabella all'art. 34, comma 1 punto e.3 della D.G.R.V n° 842 del 15/05/2012* integrati con i seguenti parametri: *idrocarburi totali, piombo e solventi organici aromatici,* redatte da laboratorio certificato e/o accreditato ACCREDIA ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC ed effettuate su campione medio prelevato nell'arco di almeno tre ore nel punto di campionamento a valle del sistema di trattamento indicato nella tavola "2 del 23/04/2018" allegata alla richiesta;
5. la Ditta dovrà presentare copia delle analisi per i parametri trasmessi periodicamente all'Autorità preposta al controllo per la bonifica del sito;
6. la Ditta dovrà comunicare mensilmente ad acquevenete, per le conseguenti fatturazioni, il volume di acque scaricata in fognatura tramite lettura del contatore volumetrico installato sulla condotta di scarico del sistema di trattamento effettuabile in contraddittorio o a mezzo PEC con invio della foto del contatore, e per il quale dovrà essere richiesta la piombatura.

Prescrizioni generali:

- La Ditta è tenuta a comunicare all'Autorità competente ogni variazione delle caratteristiche dello scarico sia qualitative sia quantitative ed a richiedere un nuovo nulla osta;
- La Ditta dovrà comunicare ad acquevenete con un preavviso di almeno 48 ore, la data e l'ora in cui verranno effettuati i prelievi di cui ai precedenti punti 3 e 4;
- Il punto assunto per la misurazione dello scarico deve essere mantenuto accessibile per il campionamento ed i controlli da parte dell'Autorità competente;
- La Ditta dovrà adottare, a propria cura e spese, le misure necessarie al fine di evitare rigurgiti e/o allagamenti;
- acquevenete si riserva l'effettuazione di ulteriori analisi di verifica e/o controllo delle acque immesse in fognatura, l'esito delle quali può essere richiesto previo pagamento dei relativi oneri;
- Le tariffe dovute per i servizi di fognatura e depurazione sono quelle previste dall'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, con un minimo pari a quelle previste per i servizi di fognatura e depurazione ad uso domestico come deliberato dall'Autorità competente;
- La Ditta è tenuta a provvedere alla denuncia annuale dello scarico in pubblica fognatura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa entro il 31 gennaio di ogni anno.

Direzione Clienti
Il Dirigente
Ing. Gaetano Guratti
atto firmato digitalmente

Referente: Fabio Marega